

MISE A JOUR du REGLEMENT DE SECURITE INCENDIE contre l'incendie relatif aux ERP

Dispositions applicables aux ERP de 5° catégorie

9^e édition (Ref. E081)






Cette mise à jour contient les modifications apportées au « Règlement de sécurité contre l'incendie, Dispositions applicables aux ERP de 5° catégorie », 9° édition, (référence France-Sélection E081) par l'arrêté du 16 juillet 2007.

Les articles modifiés ont été reportés ici dans leur intégralité, lorsque seule une partie de l'article est modifiée elle est repérée en marge, avec un visuel (voir exemple ci-dessous) afin de vous aider à repérer plus aisément l'ampleur des changements apportés et de pouvoir comparer avec la version précedente de l'article en votre possession.

De plus, vous y trouverez le numéro de la page de l'article et des pointillés de découpe.

Vous pouvez ainsi, à loisir, découper les articles entiers, ou les seules parties modifiées afin de les insérer dans l'ouvrage aux endroits concernés.



Arrêté du 16 juillet 2007

Dispositions applicables aux ERP de 5° catégorie

Modification de l'article : PE 2

Les dispositions de cet arrêté sont applicables 3 mois après la date de sa publication.



P 17

Article modifié

Article PE 2 Etablissements assujettis

§ 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après.

Le seuil de l'effectif à partir duquel les établissements définis à l'article J 1 de l'arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du présent règlement est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre V, à l'exclusion des articles PU 4 § 2, et PU 5, leur sont applicables.

§ 2. Sont assujettis également :

- les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l'habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;
- les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN 1 et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres I^{er}, II et III du présent livre;
- en aggravation, si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l'effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b ci-dessus s'appliquent est fixé à 7 mineurs.

Toutefois, dans ce cas, lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées :

- la capacité maximale d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;
- chaque local à sommeil dispose d'au moins une sortie ouvrant de plain-pied vers l'extérieur, cette sortie ne pouvant être obturée qu'au moyen d'un dispositif de fermeture conforme aux dispositions de l'article PE 11, 2;
- seules les dispositions des articles PE 4, PE 6 § 1, PE 24 § 1, PE 26 § 1, PE 27 et PE 37 sont applicables.

En dérogation à l'article PE 37, le maire peut faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente.

- § 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s'ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :
 - les établissements recevant du public de 5° catégorie sans locaux à sommeil ;
 - les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.
- § 4. Si les établissements définis au paragraphe 3 ci-dessus comportent des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l'article PE 6.
- § 5. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée (ensemble des niveaux). De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 ou C s3-d0 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.



Commentaire SiteSecurite : Attention ce tableau va prochainement faire l'objet d'un rectificatif officiel (notamment pour le Type U)

	TYPES	SEUILS DU 1er GROUPE		
		Sous-sol	Étages	Ensemble des niveaux
J	I. – Structures d'accueil pour personnes âgées : – effectif des résidents – effectif total			25 100
	II. – Structures d'accueil pour personnes handicapées : – effectif des résidents – effectif total			20 100
L	Salle d'auditions, de conférences, de réunions « multimédia » Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple	100 20		200 50
M	Magasins de vente	100	100	200
N	Restaurants ou débits de boissons	100	200	200
0	Hôtels ou pensions de famille	-	ı	100
Р	Salles de danse ou salles de jeux	20	100	120
R	Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants Autres établissements Etablissements avec locaux réservés au sommeil	(*) 100	1 (**)	100 200 30
S	Bibliothèques ou centres de documentation	100	100	200
Т	Salles d'expositions	100	100	100
U	Établissements de soins	~	ı.	-
J	I. – Structures d'accueil pour personnes âgées : – sans hébergement – avec hébergement	-		100 20
V	Établissements de culte	100	200	300
W	Administrations, banques, bureaux	100	100	200
Х	Établissements sportifs couverts	100	100	200
Y	Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4)	100	100	200
OA	Hôtels-restaurants d'altitude	-	ı	20
GA	Gares aériennes (***)	~	ı	200
PA	Plein air (établissements de)	~	ı	300

^(*) Ces activités sont interdites en sous-sol.

^(**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20.

^(***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif.